

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Łódź

90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

tel.: (42) 675 10 00

fax: (42) 675 10 60


e-mail: kontakt.odd@pgedystrybucja.pl

URZĄD GMINY TERESIN

Biuro Obsługi Mieszkańców

Wpłynęło dnia 14.07.2026

L.dz. 8435 Załączniki ..... szt.

podpis .....  


Łódź, 10 lipca 2026 r.

10-RP-000402-2026/DB

L. dz. / PGED0698498KW26/2026

Egz. nr 1



**Urząd Gminy Teresin**  
**ul. Zielona 20**  
**96-515 Teresin**

**Dotyczy: zawiadomienia znak: GP.6721.1.2026 z dnia 18.06.2026r. (24.06.2026r. – data wpływu do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź) o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie.**

### **Opinia nr 6301/2026/Ł**

W odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Elżbietów, podajemy następujące wnioski i uwagi, które prosimy uwzględnić przy sporządzaniu projektu miejscowego planu:

1. Wnioskujemy, aby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną, powodującego konieczność rozbudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej, zarezerwować działkę pod budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia.
2. W przypadku lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV należy przewidzieć wydzielenie działki z możliwością dojazdu od drogi publicznej.
3. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi należy przewidzieć przebudowę tych linii lub pasy ochronne dla linii oraz przystosowanie ich konstrukcji do wymagań Polskich Norm.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Łódź

90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

tel.: (42) 675 10 00

fax: (42) 675 10 60

e-mail: kontakt.odd@pgedystrybucja.pl

4. Wnioskujemy, aby w części opisowej projektu planu umieścić zapisy ustalające zasady obsługi w infrastrukturę techniczną w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną wraz z bilansem potrzeb elektroenergetycznych dla tego terenu. Natomiast na rysunku planu powinna być wskazana lokalizacja tych urządzeń.
5. Szczegółowe ustalenia dotyczące projektu, mogą być dokonane z nami przez projektantów na etapie sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź sprawę prowadzi: Dariusz Bernacki, tel. 42 675 24 23.



podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Dariusz Bernacki